

Grenzwerte für Einzelbauteilnachweis

[U-Wert Rechner](#)

Neubau	Grenzwerte U-Wert (m ² K) mit Wärmebrückennachweis		
	Bauteil gegen	Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich	unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich
opake Bauteile (Dach, Decke, Wand, Boden)		0.17	0.25
Fenster, Fenstertüren		1.0	1.3
Türen		1.2	1.5
Tore (gemäss SIA Norm 343)		1.7	2.0
Storenkasten		0.5	0.5

Umbau	Grenzwerte U-Wert (m ² K) mit Wärmebrückennachweis		
	Bauteil gegen	Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich	unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich
opake Bauteile (Dach, Decke, Wand, Boden)		0.25	0.28
Fenster, Fenstertüren		1.0	1.3
Türen		1.2	1.5
Tore (gemäss SIA Norm 343)		1.7	2.0
Storenkasten		0.5	0.5