



GEMEINDEVERWALTUNG TSCHIERTSCHEN-PRADEN

7063 Praden
Tel 081 373 14 40
e-mail: gemeinde@tschiertschen-praden.ch
www.tschiertschen-praden.ch

Information Trinkwasser Gemeinde Tschierschen-Praden Juli 2024 (Stand 10.07.2024)

Allgemeine Information

Von den 8 untersuchten Proben waren 7 Proben wegen Überschreitung der mikrobiologischen Toleranzwerte im Wert vermindert.

Gesamthärte in französischen Härtegraden

17.0 fH° (mittelhart)

Nitratgehalt Calcium Magnesium

> 2 mg/L (Toleranzwert 40 mg/L)
52.85 mg/L
9.22 mg/L

Herkunft des Wassers:

Quellwasser aus den Quellen Löser und Farur in Tschierschen und Stampf in Praden. Die neue Quelle «chalte Brunnen» wird ebenfalls ins Netz eingeleitet.

Behandlung:

Entkeimung mit dem Einsatz einer geringen Menge Chlor

Weitere Auskünfte:

Christian Gredig, Gemeindeverwaltung, 7063 Praden
Natel 079 303 70 25